

Сертификат качества газа, поданного ГУП РК "Крымгазсети"

в апреле 2017 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С _о	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С _о	Температура газа, С _о	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метансесей (по ГОСТ 22387-4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387-2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387-2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	04.04. № 23	-	-	-	36.13	50.65	отс.	отс.	отс.	0.006	0.6	0.7499
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	21.04. № 33-П	-	-	3.14	35.43	50.36	отс.	отс.	отс.	0.006	0.4249	0.7307
Северный Крым	ГРС Джанкой	27.04. № 35-П	-	-	19.3	34.10	49.73	отс.	отс.	отс.	0.0071	0.1472	0.6959
Западный Крым	ГРС Задорное	04.04. № 28-П	-	-	14.4	34.05	48.78	отс.	отс.	отс.	0.0102	0.9799	0.7205
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	03.04. № 27-П	-	-	4.0	35.78	50.44	отс.	отс.	отс.	0.0064	0.5785	0.7421
Восточный Крым	УКПГ -Багерово	19.04. № 25	-	-	-	34.33	49.92	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6996
Западный Крым	ГРС Раздольное	18.04. № 30-П	-	-	10.0	36.09	50.63	отс.	отс.	отс.	0.0067	0.5808	0.7492
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	14.04. № 32-П	-	-	8.0	34.27	49.88	отс.	отс.	отс.	0.0063	0.152	0.6988
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	20.04. № 26	-	-	-	34.30	49.88	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6997
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	25.04. № 27	-	-	-	34.15	49.73	отс.	отс.	отс.	0.007	0.2	0.6977