

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
в сентябре 2018 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, Со	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, Со	Температура газа, Со	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса мехпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	19.09.18 г. № 69	-	-	-	35.56	50.38	отс.	отс.	отс.	0.006	0.5	0.7353
Северный Крым	ГРС Красноперекопск	18.09.18 г. № 84-п	-	-	-	35.39	50.28	отс.	отс.	отс.	0.0068	0.5285	0.7315
Северный Крым	ГРС Джанкой	20.09.18 г. № 85-п	-	-	-	33.26	49.20	отс.	отс.	отс.	0.0147	0.0822	0.6778
Западный Крым	ГРС Задорное	06.09.18 г. № 81-п	-	-	-	34.16	49.02	отс.	отс.	отс.	0.0107	0.8052	0.7182
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	26.09.18 г. № 89-п	-	-	-	35.33	50.24	отс.	отс.	отс.	0.0057	0.5264	0.7302
Западный Крым	ГРС Раздольное	11.09.18 г. № 82-п	-	-	-	36.43	50.91	отс.	отс.	отс.	0.0055	0.5159	0.7543
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	25.09.18 г. № 88-п	-	-	-	34.09	49.78	отс.	отс.	отс.	0.0057	0.1402	0.6941
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	20.09.18 г. № 71	-	-	-	34.15	49.74	отс.	отс.	отс.	0.007	0.2	0.6976
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	11.09.18 г. № 65	-	-	-	34.93	50.13	отс.	отс.	отс.	0.006	0.4	0.7177

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти  
ГУП РК "Черноморнефтегаз"



А.Ю.Можаровский