

**Сертификат физико-химических параметров природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)
поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за ноябрь 2016 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С _о	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С _о	Температура газа, С _о	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	28.11. № 63	-17.2	-19.2	6.0	36.07	50.62	отс.	отс.	отс.	0.006	0.6	0.7485
Северный Крым	ГРС Красноперекопск	10.11. № 96-п	-22.4	-16.5	4.1	35.90	50.52	отс.	0.01	0.01	0.0060	0.5681	0.7446
Северный Крым	ГРС Джанкой	21.11. № 98-п	1.95	5.1	8.0	35.49	50.31	отс.	отс.	отс.	0.0080	0.4817	0.7346
Западный Крым	ГРС Задорное	28.11. № 86-п	5.2	4.8	8.9	34.04	48.78	отс.	отс.	отс.	0.0107	0.9711	0.7200
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	07.11. № 95-п	11.0	10.6	10.6	35.78	50.46	отс.	отс.	отс.	0.0060	0.5654	0.7420
Западный Крым	ГРС Раздольное	30.11. № 102-п	-3.4	0.5	9.0	36.08	50.63	отс.	0.01	0.01	0.0062	0.5575	0.7486
Восточный Крым	ГИС Крымка	21.11. № 99-п	4.6	3.8	12.8	35.97	50.56	отс.	отс.	отс.	0.0062	0.5599	0.7463
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	22.11. № 61	0.003	-3.36	19.6	35.90	50.51	отс.	отс.	отс.	0.006	0.6	0.7452
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	24.11. № 64	-18.77	-17.6	1.0	35.89	50.51	отс.	отс.	отс.	0.006	0.6	0.7444