

**Данные о физико-химических параметрах природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-87)
поданного ГУП РК "Крымгазсети" за апрель 2015 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.					
			Теплота сгорания низшая, (по ISO 6974:2007 ISO 6976:2009) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ISO 6974:2007 ISO 6976:2009), 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метановых (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Объемная доля кислорода (по ISO 6974:2007), не более 1 %
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	23.04. № 19	35,86	50,49	отс.	0,005	0,001	0,01
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	17.04. № 31-п	35,66	50,37	отс.	0,0016	0,001	0,0056
Северный Крым	ГРС Джанкой	22.04. № 32-п	33,32	48,69	отс.	отс.	отс.	0,0209
Западный Крым	ГРС Задорное	10.04 № 29-п	33,96	48,62	отс.	0,005	0,003	0,009
Западный Крым (Черноморское)	УКППГ- Глебовка	08.04 № 28-п	35,66	50,37	отс.	отс.	отс.	0,005
Западный Крым	УПХГ- Глебовка	07.04 № 27-п	36,26	50,72	отс.	0,013	0,018	0,0054
Западный Крым (Раздольн. р-н)	ГРС Раздольное	24.04. № 33-п	35,28	50,74	отс.	0,002	отс.	0,0052
Восточный Крым	ГИС Крымка	27.04 № 34-п	36,05	50,60	отс.	0,003	0,001	0,0051
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	16.04 № 17	36,27	50,73	отс.	0,017	0,003	0,01
Южный Крым	ГРС-1 Севастополь	09.04 № 16	35,95	50,54	отс.	0,004	0,002	0,01

**Результаты замеров влажности газа,
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за апрель 2015 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		Температура точки росы по воде, гр.С	P, кгс/см.кв.	t газа, гр.С
УКППГ-Багерово	17.04.15	7,0	16,8	20,5
УПХГ-Глебовка	06.04.15	3,0	23,3	13,9
ГРС Задорное	15.04.15	11,2	15,5	14,0
УКППГ-Глебовка	21.04.15	2,5	19,2	3,6