

**Данные о физико-химических параметрах природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)  
поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
за апрель 2016 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
			Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	18.04. № 22/1	35.82	50.48	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7430
Северный Крым	ГРС Красноперекопск	25.04. № 37-п	35.88	50.50	отс.	отс.	отс.	0.0054	0.5709	0.7444
Северный Крым	ГРС Джанкой	21.04. № 35-п	35.71	50.44	отс.	отс.	отс.	0.0062	0.4908	0.7395
Западный Крым	ГРС Задорное	13.04. № 33-п	34.02	48.75	отс.	отс.	отс.	0.0091	1.0045	0.7199
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	07.04. № 31-п	35.71	50.40	отс.	отс.	отс.	0.0053	0.5763	0.7405
Западный Крым	УПХГ-Глебовка	06.04. № 30-п	36.44	50.84	отс.	отс.	отс.	0.0058	0.5024	0.7569
Западный Крым	ГРС Раздольное	13.04. № 32-п	36.18	50.68	отс.	отс.	отс.	0.0056	0.5399	0.7510
Восточный Крым	ГИС Крымка	21.04. № 36-п	36.14	50.66	отс.	отс.	отс.	0.0056	0.5696	0.7502
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	25.04. № 24	36.00	50.58	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7469
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	07.04. № 20	35.93	50.53	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7457

**Результаты замеров влажности газа,  
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за апрель 2016 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров			
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	P,кгс/см.кв.	t газа,гр.С
УКПГ-Багерово	25.04.16	1.9	-	2.6	10.0
УКПГ-Глебовка	07.04.16	4.5	5.5	19.4	5.9