

**Данные о физико-химических параметрах природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-87)
поданного ГУП РК "Крымгазсети" за июнь 2015 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.					
			Теплота сгорания низшая, (по ISO 6974:2007 ISO 6976:2009) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ISO 6974:2007 ISO 6976:2009), 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Объемная доля кислорода (по ISO 6974:2007), не более 1 %
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	26.06. № 29	35,74	50,41	отс.	0,003	0,001	0,01
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	17.06. № 50-п	36,02	50,59	отс.	0,002	0,001	0,0052
Северный Крым	ГРС Джанкой	09.06. № 47-п	32,66	48,21	отс.	0,002	0,0009	0,0231
Западный Крым	ГРС Задорное	24.06. № 52-п	34,00	48,75	отс.	0,003	0,0006	0,0097
Западный Крым (Черноморское)	УКПГ- Глебовка	05.06. № 46-п	35,70	50,38	отс.	отс.	отс.	0,0053
Западный Крым (Раздольн. р-н)	ГРС Раздольное	24.06. № 51-п	35,83	50,48	отс.	отс.	отс.	0,0056
Восточный Крым	ГИС Крымка	09.06. № 48-п	35,94	50,53	отс.	отс.	отс.	0,0053
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	03.06. № 27	32,34	46,61	отс.	0,003	0,001	0,01
Южный Крым	ГРС-1 Севастополь	02.06. № 21	35,98	50,55	отс.	0,004	0,001	0,01

**Результаты замеров влажности газа,
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за июнь 2015 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		Температура точки росы по воде, гр.С	P, кгс/см.кв.	t газа, гр.С
УКПГ-Багерово	03.06.15	8,2	13,3	11,2
ГРС Задорное	15.06.15	22,8	15,8	31,0
УКПГ-Глебовка	05.06.15	9,8	20,2	10,6