

**Данные о физико-химических параметрах природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)  
поданного ГУП РК "Крымгазсети" за июль 2015 г.**

| Расположение объектов         | Место отбора        | Дата отбора, № пасп. | Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.            |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                               |                     |                      | Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup> | Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup> | Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup> | Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup> | Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup> | Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 % | Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 % | Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008) |
| Центральный Крым              | ГРС-3 г.Симферополь | 24.07. № 33          | 35,88   | 50,52  | отс.  | 0,003   | 0,001  | 0,0053  | 0,6   | 0,7439  |
| Северный Крым                 | ГРС Красноперекоск  | 15.07. № 60-п        | 35,83   | 50,49  | отс.  | 0,002   | 0,002  | 0,0053  | 0,5521  | 0,7429  |
| Северный Крым                 | ГРС Джанкой         | 22.07. № 61-п        | 32,69   | 48,28  | отс.  | 0,004   | отс.   | 0,023   | 0,0603  | 0,6800  |
| Западный Крым                 | ГРС Задорнос        | 08.07. № 58-п        | 34,01   | 48,79  | отс.  | 0,0028  | отс.   | 0,0089  | 0,9307  | 0,7187  |
| Западный Крым (Черноморское)  | УКПГ- Глебовка      | 07.07. № 56-п        | 35,68   | 50,40  | отс.  | отс.  | отс.   | 0,0053  | 0,5556  | 0,7394  |
| Западный Крым (Раздольн. р-н) | ГРС Раздольное      | 08.07. № 57-п        | 35,84   | 50,49  | отс.  | отс.  | отс.   | 0,0052  | 0,5590  | 0,7430  |
| Восточный Крым                | ГИС Крымка          | 23.07. № 62-п        | 35,93   | 50,55  | отс.  | отс.  | отс.   | 0,0053  | 0,5381  | 0,7449  |
| Восточный Крым                | ГРС-2 Керчь         | 09.07. № 32          | 33,24   | 47,70  | отс.  | 0,002   | 0,004  | 0,0044  | 2,6311  | 0,7188  |
| Южный Крым                    | ГРС-1 Севастополь   | 03.07. № 31          | 35,61   | 50,36  | отс.  | 0,004   | 0,001  | 0,0052  | 0,5545  | 0,7378  |

**Результаты замеров влажности газа,  
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за июль 2015 г.**

| Название объекта | Дата     | Значение параметров                  |               |              |
|------------------|----------|--------------------------------------|---------------|--------------|
|                  |          | Температура точки росы по воде, гр.С | P, кгс/см.кв. | t газа, гр.С |
| УКПГ-Багерово    | 09.07.15 | 15,2                                 | 13,7          | 22,2         |
| ГРС Задорное     | 15.07.15 | 18,3                                 | 15,9          | 21,6         |
| УКПГ-Глебовка    | 07.07.15 | 11,2                                 | 21,3          | 12,4         |