

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
в сентябре 2022 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С <sub>о</sub>	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С <sub>о</sub>	Температура газа, С <sub>о</sub>	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	08.09.2022 № 113	-34.6	-17.5	+15	34.71	50.05	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0050	0.263	0.7109
Северный Крым	ГРС - Красноперекоск	21.09.2022 № 88-п	-21.1	-22.2	+ 8.0	34.74	50.08	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0048	0.2642	0.7115
Северный Крым	ГРС - Джанкой	26.09.2022 № 87-п	-5.6	-4.7	+25.7	33.84	49.54	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0094	0.1576	0.6912
Западный Крым	ГРС - Задорное	28.09.2022 № 89-п	-9.2	-8.8	+23.6	33.99	48.82	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0104	0.8645	0.7167
Западный Крым	ГРС - Раздольное	07.09.2022 № 84-п	-28.7	-28.6	+ 20	34.71	50.05	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0042	0.2620	0.7109
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	14.09.2022 № 119-п	-17.0	-20.2	+21	34.64	50.01	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0048	0.2489	0.7095
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	06.09.2022 № 111	-30.4	-18.6	+16	34.70	50.04	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0080	0.2583	0.7108

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти  
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А тел. 66-47-21




А.Ю. Можаровский