


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
за апрель 2023 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метанов (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	07.04.2023 № 58	-40.7	-22.6	+4.0	34.82	50.16	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0034	0.2907	0.7124
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	12.04.2023 № 62	-42.5	-24.4	+2	34.83	50.17	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0037	0.293	0.7127
Северный Крым	ГРС - Красноперекоск	07.04.2023 № 26-п	-38.2	-24.2	+ 2.0	34.82	50.16	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0039	0.2865	0.7124
Северный Крым	ГРС - Джанкой	19.04.2023 № 28-п	-26.5	-29.5	+12.1	34.70	50.09	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0050	0.2753	0.7098
Западный Крым	ГРС - Задорное	12.04.2023 № 27-п	-6.1	-7.8	+12.2	33.92	48.67	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0102	1.0071	0.7184
Западный Крым	ГРС-Саки	28.04.2023 № 70	-42.8	-19.9	+4.7	34.89	50.20	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0039	0.3080	0.7139
Западный Крым	ГРС - Раздольное	26.04.2023 № 30-п	-20.1	-19.9	+ 12	34.80	50.15	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0037	0.2884	0.7117
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	14.04.2023 № 64-п	-22.7	-9.2	+10	34.82	50.16	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0035	0.2944	0.7123
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	18.04.2023 № 65	-30.7	-12.7	+28.0	34.80	50.15	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0039	0.2887	0.7120
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	05.04.2023 № 55	-42.5	-28.7	+4.0	34.82	50.16	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0036	0.2912	0.7124

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти  
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лущников Р.А тел.-66-47-21




А.Ю. Можаровский