


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
в феврале 2023 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метансероводородов (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	06.02.2023 № 21	-49.2	-30.0	-0.7	34.70	50.10	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0038	0.2664	0.7092
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	28.02.2023 № 34	-48.2	-30	-1.0	34.76	50.14	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0038	0.2724	0.7107
Северный Крым	ГРС - Красноперекоск	28.02.2023 № 16-п	-18.0	-17.2	-1.0	35.24	50.28	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0050	0.3993	0.7257
Северный Крым	ГРС - Джанкой	17.02.2023 № 13-п	-22.7	-23.2	+7.0	34.87	50.13	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0500	0.314	0.7151
Западный Крым	ГРС - Задорное	22.02.2023 № 15-п	-11.8	-14.1	+11.0	33.92	48.69	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0100	0.0121	0.7178
Западный Крым	ГРС-Саки	08.02.2023 № 24-п	-22.4	-13.7	-1.0	35.10	50.22	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0040	0.3640	0.7216
Западный Крым	ГРС - Раздольное	14.02.2023 № 11-п	-15.9	-17.2	+9	35.25	50.29	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0500	0.3867	0.7255
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	09.02.2023 № 25-п	-27.3	-15.4	+7	34.72	50.11	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0042	0.3	0.7096
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	15.02.2023 № 29-п	-26.3	-26.6	+25.0	34.75	50.11	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0360	0.2683	0.7091
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	02.02.2023 № 18	-48.6	-30.0	0	34.70	50.11	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0038	0.2664	0.7092

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А тел.-66-47-21




А.Ю. Можаровский