


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
в марте 2019 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, Со	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, Со	Температура газа, Со	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса мехпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	05.03.19 г. № 31	-30.6	-22.2	+1.0	35.01	50.10	отс.	0.01	0.004	0.007	0.4	0.7214
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	25.03.19 г. № 40	-26.0	-13.9	+3.0	34.96	50.08	отс.	отс.	отс.	0.006	0.4	0.7200
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	12.03.19 г. № 24-п	-18.6	-14.6	-5.5	35.51	50.30	отс.	0.011	0.014	0.0061	0.5273	0.7355
Северный Крым	ГРС Джанкой	07.03.19 г. № 22-п	-20.6	-13.7	+8.0	35.30	50.18	отс.	0.017	0.019	0.0069	0.4894	0.7306
Западный Крым	ГРС Задорное	25.03.19 г. № 27-п	-6.8	-1.4	+14.	34.01	48.76	отс.	отс.	отс.	0.0096	0.9835	0.7196
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	27.03.19 г. № 28-п	+3.2	+2.4	+4.6	35.24	50.15	отс.	отс.	отс.	0.0058	0.5262	0.7289
Западный Крым	ГРС Раздольное	15.03.19 г. № 25-п	-18.6	-15.3	+9.0	35.49	50.29	отс.	0.015	0.019	0.0061	0.5248	0.7349
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	20.03.19 г. № 26-п	-22.8	-14.5	-6.0	34.06	49.75	отс.	отс.	отс.	0.0057	0.1373	0.6938
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	28.03.19 г. № 42	-47.8	-28.1	+15	34.15	49.80	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6961
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	20.03.19 г. № 36	-27.1	-17.5	3.3	34.48	49.90	отс.	0.005	отс.	0.006	0.3	0.7063

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Чёрная Н.В. тел.-66-96-94




А.Ю.Можаровский