

Сертификат качества газа, поданного ГУП РК "Крымгазсети"

в июне 2017 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С _о	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С _о	Температура газа, С _о	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метансесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	28.06. № 42	-	-	-	34.33	49.84	отс.	отс.	отс.	0.007	0.2	0.7019
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	07.06 № 47-п	-	-	11.0	35.69	50.44	отс.	отс.	отс.	0.006	0.5115	0.7388
Северный Крым	ГРС Джанкой	20.06 № 50-п	-	-	31.9	33.20	49.06	отс.	отс.	отс.	0.0171	0.0936	0.6790
Западный Крым	ГРС Задорное	28.06 № 53-п	-	-	39.7	34.10	48.89	отс.	отс.	отс.	0.0104	0.8469	0.7190
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	15.06 № 49-п	-	-	12.0	35.47	50.27	отс.	отс.	отс.	0.0080	0.5564	0.7349
Восточный Крым	УКПГ -Багерово	07.06 № 38	-	-	-	32.36	46.71	отс.	отс.	отс.	0.006	3.4	0.7117
Западный Крым	ГРС Раздольное	29.06. № 54-п	-	-	24.0	35.65	50.39	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.5529	0.7386
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	30.06 № 55-п	-	-	23.0	34.32	49.85	отс.	отс.	отс.	0.0067	0.1810	0.7013
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	08.06 № 39	-	-	-	34.10	49.78	отс.	отс.	отс.	0.006	0.1	0.6946
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	16.06. № 40	-	-	-	34.80	50.04	отс.	отс.	отс.	0.007	0.3	0.7147