

Сертификат качества газа, поданного ГУП РК "Крымгазсети"

в июле 2017 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С _о	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С _о	Температура газа, С _о	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Вышее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метансесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	26.07. № 48	-	-	-	34.40	49.95	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.1741	0.7017
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	18.07. № 62-п	-	-	15.0	35.80	50.48	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.5470	0.7420
Северный Крым	ГРС Джанкой	12.07. № 58-п	-	-	36.0	33.23	49.18	отс.	отс.	отс.	0.0148	0.0766	0.6768
Западный Крым	ГРС Задорное	14.07. № 60-п	-	-	34.1	34.11	48.95	отс.	отс.	отс.	0.0104	0.7608	0.7178
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	07.07 № 57-п	-	-	14.0	35.48	50.29	отс.	отс.	отс.	0.0062	0.5463	0.7348
Восточный Крым	УКПГ -Багерово	06.07 № 45	-	-	-	32.39	46.79	отс.	отс.	отс.	0.006	3.3	0.7104
Западный Крым	ГРС Раздольное	18.07. № 61-п	-	-	24.0	35.70	50.42	отс.	отс.	отс.	0.0065	0.5499	0.7399
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	25.07 № 64-п	-	-	28.0	34.37	49.93	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.1689	0.7011
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	05.07 № 44	-	-	-	34.32	49.86	отс.	отс.	отс.	0.007	0.2	0.7011
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	19.07. № 47	-	-	-	34.08	49.41	отс.	отс.	отс.	0.0208	0.1734	0.7040