

**Данные о физико-химических параметрах природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)  
поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
за ноябрь 2015 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № паст.	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
			Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	18.11. № 52	35,98	50,55	отс.	отс.	отс.	0,006	0,6	0,7469
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	24.11. № 101-п	35,70	50,39	отс.	отс.	отс.	0,006	0,5711	0,7405
Северный Крым	ГРС Джанкой	17.11. № 98-п	35,23	50,14	отс.	отс.	отс.	0,0076	0,4770	0,7290
Западный Крым	ГРС Задорное	10.11. № 86-п	34,01	48,77	отс.	0,01	отс.	0,0092	0,9779	0,7194
Западный Крым (Черноморское)	УКПП- Глебовка	12.11. № 96-п	35,75	50,43	отс.	отс.	отс.	0,0052	0,5746	0,7415
Западный Крым (Раздольн. р-н)	УПХГ-Глебовка	05.11. № 94-п	35,72	50,42	отс.	отс.	отс.	0,0052	0,5540	0,7403
Западный Крым (Раздольн. р-н)	УПХГ-Глебовка	19.11. № 99-п	35,72	50,42	отс.	отс.	отс.	0,0052	0,5540	0,7403
Западный Крым (Раздольн. р-н)	УПХГ-Глебовка	30.11. № 102-п	35,72	50,42	отс.	отс.	отс.	0,0052	0,5540	0,7403
Западный Крым (Раздольн. р-н)	ГРС Раздольное	20.11. № 100-п	35,91	50,52	отс.	отс.	отс.	0,006	0,5662	0,7452
Восточный Крым	ГИС Крымка	13.11. № 97-п	35,86	50,49	отс.	отс.	отс.	0,0053	0,5678	0,7439
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	05.11. № 51	35,88	50,51	отс.	отс.	отс.	0,005	0,6	0,7441
Южный Крым	ГРС-1 Севастополь	19.11. № 53	35,79	50,44	отс.	отс.	отс.	0,006	0,6	0,7426

**Результаты замеров влажности газа,  
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за ноябрь 2015 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров			
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	P, кгс/см.кв.	t газа, гр.С
УКПП-Багерово	05.11.15	5,0	0,26	14,2	11,7
ГРС Задорное	18.11.15	3,6	4,2	14,6	4,7
УПХГ-Глебовка	03.11.15	2,0	2,9	18,8	13,0
УПХГ-Глебовка	19.11.15	1,9	2,8	18,5	9,7
УПХГ-Глебовка	30.11.15	1,2	2,2	18,8	6,2
УКПП-Глебовка	12.11.15	7,8	8,7	17,9	9,1