

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
в ноябре 2019 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, Со	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, Со	Температура газа, Со	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	26.11.19 г. № 154	-22.7	-13.9	+7	35.15	50.11	отс.	отс.	отс.	0.005	0.2	0.7268	
Северный Крым	ГРС Краснопереконск	08.11.19 г. № 102-п	-4.47	-7.28	+6	35.74	50.47	отс.	отс.	отс.	0.0058	0.5037	0.7399	
Северный Крым	ГРС Джанкой	12.11.19 г. № 104-п	-10.9	-12	+12.5	35.03	50.06	отс.	отс.	отс.	0.0053	0.4705	0.7233	
Западный Крым	ГРС Задорное	21.11.19 г. № 108-п	-10.96	-13.29	+5	33.99	48.76	отс.	отс.	отс.	0.0086	0.9600	0.7186	
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	29.11.19 г. № 110-п	+5.7	+6.3	+9.2	35.16	50.11	отс.	отс.	отс.	0.0059	0.5187	0.7271	
Западный Крым	ГРС Раздольное	14.11.19 г. № 103-п	-6.57	-3.71	+14	35.24	50.16	отс.	отс.	отс.	0.0049	0.5161	0.7288	
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	20.11.19 г. № 105-п	-27.70	-29.5	-3	34.19	49.76	отс.	отс.	отс.	0.0050	0.1899	0.6986	
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	07.11.19 г. № 143	-16.5	-6.5	+17	34.39	49.88	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.7033	
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	13.11.19 г. № 147	-16.1	-4.7	+10	34.07	49.72	отс.	отс.	отс.	0.005	0.2	0.6952	

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А. тел.-66-47-21




А.Ю.Можаровский