

**Сертификат физико-химических параметров природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)
поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за июнь 2016 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
			Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанисея (по ГОСТ 22387 4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387 2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387 2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	06.06. № 32	35.71	50.41	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7405
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	10.06. № 49-п	35.96	50.56	отс.	отс.	отс.	0.0052	0.5754	0.7461
Северный Крым	ГРС Джанкой	27.06. № 55-п	34.46	49.81	отс.	отс.	отс.	0.0068	0.3332	0.7077
Западный Крым	ГРС Задорное	17.06. № 51-п	34.01	48.77	отс.	отс.	отс.	0.0090	0.9632	0.7191
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	22.06. № 53-п	35.77	50.44	отс.	отс.	отс.	0.0052	0.5802	0.7418
Западный Крым	ГРС Раздольное	17.06. № 52-п	36.00	50.58	отс.	отс.	отс.	0.0050	0.5806	0.7470
Восточный Крым	ГИС Крымка	27.06. № 54-п	35.96	50.56	отс.	отс.	отс.	0.0051	0.5779	0.7459
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	16.06. № 36	35.67	50.27	отс.	отс.	отс.	0.005	0.8	0.7428
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	09.06. № 34	35.87	50.50	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7439

**Результаты замеров влажности газа,
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за июнь 2016 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров			
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	P, кгс/см.кв.	t газа, гр.С
УКПГ-Багерово	-	-	-	-	-
УКПГ-Глебовка	-	-	-	-	-