

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
в феврале 2019 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С _о	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С _о	Температура газа, С _о	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса мехпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	18.02.19 г. № 23	-30.6	-25.4	+1.0	34.77	49.99	отс.	0.010	отс.	0.007	0.4	0.7151
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	19.01.19 г. № 24	-33.6	-23.6	+2.0	34.84	50.03	отс.	0.02	отс.	0.006	0.4	0.7181
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	20.02.19 г. № 17-п	-20.7	-13.3	-8.0	35.45	50.27	отс.	0.006	0.019	0.0060	0.5261	0.7340
Северный Крым	ГРС Джанкой	11.02.19 г. № 15-п	-20.6	-16.9	+6.0	35.32	50.20	отс.	0.011	0.018	0.0067	0.5022	0.7311
Западный Крым	ГРС Задорное	25.02.19 г. № 19-п	-15.9	-9.4	+0.5	34.00	48.73	отс.	0.007	отс.	0.0112	0.9836	0.7199
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	27.02.19 г. № 20-п	-1.3	-1.5	+2.6	35.15	50.10	отс.	отс.	отс.	0.0060	0.5260	0.7271
Западный Крым	ГРС Раздольное	13.02.19 г. № 14-п	-20.2	-14.5	+9.0	35.44	50.26	отс.	0.024	0.017	0.0060	0.5260	0.7338
Восточный Крым	ГРС Нижегорский	05.02.19 г. № 12-п	-21.3	-14.2	-10.0	34.08	49.76	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.1438	0.6944
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	14.02.19 г. № 22	-48.4	-30.5	+18.4	34.07	49.75	отс.	отс.	отс.	0.006	0.1	0.6942
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	13.02.19 г. № 21	-28.8	-21.5	2.0	34.56	49.91	отс.	0.01	отс.	0.006	0.3	0.7088

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Чёрная Н.В. тел.-66-96-94




А.Ю.Можаровский