

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за январь 2026 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № исп.	Температура точки росы по воле при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Вобе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанисеи (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м ³	Моллярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Моллярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	13.01.2026 № 3	-50,9	менее 30,0	-3,0	34,97	50,25	отс.	0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,3140	0,7160
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	16.01.2026 № 7	-31,3	менее 30,0	-1,0	34,96	50,24	отс.	0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,3140	0,7157
Северный Крым	ГРС - Красноперекопк	20.01.2026 № 2-п	-36,2	-32,4	-3,0	34,96	50,24	отс.	0,011	менее 0,010	менее 0,005	0,3140	0,7156
Северный Крым	ГРС - Джанкой	28.01.2026 № 6-п	-40,6	-27,5	+4,7	34,87	50,19	отс.	0,011	менее 0,010	0,0054	0,2963	0,7136
Западный Крым	ГРС - Задорное	27.01.2026 № 5-п	-15,0	-12,3	0,0	33,94	48,67	отс.	0,011	менее 0,010	0,0090	1,0614	0,7193
Западный Крым	ГРС-Саки	29.01.2026 № 15	-39,1	-28,7	+1,8	35,17	50,32	отс.	0,011	менее 0,010	менее 0,005	0,3518	0,7213
Западный Крым	ГРС - Раздольное	21.01.2026 № 3-п	-30,3	-21,7	+10,0	34,97	50,24	отс.	0,011	менее 0,010	менее 0,005	0,3151	0,7157
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	30.01.2026 № 16	-21,4	-16,3	+8,0	34,77	50,13	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2832	0,7112
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	26.01.2026 № 14	-40,9	менее 30,0	+20,0	34,82	50,16	отс.	0,011	менее 0,010	менее 0,005	0,2894	0,7123
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	15.01.2026 № 5	-48,0	менее 30,0	0,0	34,97	50,25	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,3141	0,7159



Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94

А.Ю. Можаровский