

Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети" за октябрь 2025 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °C	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °C	Температура газа, °C	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м³	Масса метансесей (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	30.10.2025 № 193	-36.2	-24.4	+5,0	34.78	50.14	отс.	0.013	менее 0,01	0.0048	0.2780	0.7114
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	08.10.2025 № 177	-38.6	-22.8	+11,0	35.25	50.38	отс.	0.010	менее 0,01	менее 0,005	0.3676	0.7229
Северный Крым	ГРС - Красноперекопск	29.10.2025 № 75-п	-39.7	-21.7	+6,0	34.79	50.15	отс.	0.010	менее 0,010	0.0047	0.2830	0.7116
Северный Крым	ГРС - Джанкой	09.10.2025 № 73-п	-7,0	-7,8	+20,5	34.92	50.19	отс.	0.010	менее 0,01	менее 0,005	0.3187	0.7155
Западный Крым	ГРС - Задорное	20.10.2025 № 74-п	-6,0	-3,3	+8,0	33.96	48.71	отс.	0.010	менее 0,01	0.0091	1.0217	0.7189
Западный Крым	ГРС-Саки	27.10.2025 № 190	-40.0	менее 30,0	+9,0	35.81	50.16	отс.	0.010	менее 0,01	менее 0,005	0.2805	0.7120
Западный Крым	ГРС - Раздольное	30.10.2025 № 76-п	-24.0	-15.7	+16,0	34.81	50.15	отс.	0.010	менее 0,01	0.0048	0.2899	0.7120
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	28.10.2025 № 191	-20.3	-20.6	+15,5	34.76	50.13	отс.	0.010	менее 0,01	0.0058	0.2738	0.7110
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	17.10.2025 № 184	-25.3	менее 30,0	+16,0	35.01	50.26	отс.	0.010	менее 0,01	менее 0,005	0.3221	0.7168
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	10.10.2025 № 179	-35.2	менее 30,0	+11,0	35.24	50.38	отс.	0.010	менее 0,010	менее 0,005	0.3683	0.7228

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94

Общество с ограниченной ответственностью
"Черномортрансгаз"
Отдел учёта газа
газового конденсата

А.Ю. Можаровский