


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за ноябрь 2024 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанисмесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	06.11.2024 № 7	-38.1	-125.5	+7.0	34.84	50.17	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2916	0.7129
Северный Крым	ГРС - Красноперекоск	27.11.2024 № 9-п	-32.3	-25.3	+2.0	34.78	50.13	отс.	менее 0.01	менее 0.010	менее 0.005	0.2821	0.7115
Северный Крым	ГРС - Джанкой	28.11.2024 № 10-п	-40.0	-40.1	+8.0	34.71	50.09	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0055	0.2674	0.7100
Западный Крым	ГРС - Задорное	25.11.2024 № 7-п	-15.0	-14.7	+1.0	33.95	48.71	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0087	1.0028	0.7185
Западный Крым	ГРС-Саки	05.11.2024 № 6	-37.6	-24.8	+8.7	34.83	50.17	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2906	0.7127
Западный Крым	ГРС - Раздольное	26.11.2024 № 8-п	-12.5	-12.3	+ 13.0	34.77	50.14	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2707	0.7109
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	20.11.2024 № 18	-23.2	-17.3	+14	34.77	50.14	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2720	0.7109
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	13.11.2024 № 13	-42.8	-22.9	+21.2	34.84	50.17	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0050	0.2816	0.7126
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	19.11.2024 № 16	-36.2	-30.0	+6	34.87	50.19	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2902	0.7135

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "Черномортрансгаз"

исп. Лушников Р.А тел.-66-47-21



Общество с ограниченной ответственностью
"Черномортрансгаз"
Отдел учёта газа и
газового конденсата



А.Ю. Можаровский