Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети" за октябрь 2026 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м3	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м3	Масса мехпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м3	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м3	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м3	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность , кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Интенсивность запаха, балл
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	05.10.2026 № 123	-48.2	-30.0	+12.0	35.28	50.44	отс.	0.010	менее 0,010	0.0033	0.3436	0.7226	3
Западный Крым	ГРС - Задорное	16.10.2026 № 67-п	-2.8	-16.9	+7.5	33.94	48.68	отс.	0,010	менее 0,010	0.0103	1.0055	0.7188	-
Западный Крым	ГРС-Саки	27.10.2026 № 69-п	-40.6	-30.0	+11.0	34.88	50.21	отс.	0.010	менее 0,010	0.0037	0.3036	0.7134	3
Западный Крым	ГРС - Нива	07.10.2026 № 65-п	-29.9	-19.1	+ 14.0	35.17	50.35	отс.	0.010	менее 0,010	0.0034	0.3385	0.7207	3
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	26.10.2026 № 132	-19.9	-22.8	+ 16.4	35.06	50.29	отс.	0.010	менее 0,010	0.0091	0.3304	0.7180	3
Северный Крым	ГРС-Джанкой	13.10.2026 № 66-п	-4.8	-21.5	+16.0	33.49	49.36	отс.	0.010	менее 0,010	0.0135	0.1085	0.6823	3
Северный Крым	ГРС-Новопавловка	20.10.2026 № 68-п	-38.3	-9.9	+17.0	35.03	50.30	отс.	0.010	менее 0,010	0.0034	0.3122	0.7168	3
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	14.10.2026 № 129	-40.9	-30.0	+11.0	35.14	50.35	отс.	0.010	менее 0,010	0.0033	0.3336	0.7195	3

Начальник отдела учета газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ"

Общество с ограниченной ответственностью
"Черномортранснефтегаз"
Отдел учёта газа и газового конденсата

А.Ю. Можаровский

исп. Черная Н.В.
тел.-66-96-94