


Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за февраль 2026 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воде (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанисей (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м ³	Моллярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Моллярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	06.02.2026 № 24	-39,9	-25,8	-2,0	34,79	50,13	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2857	0,7118
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	05.02.2026 № 22	-41,0	-28,1	-1,0	34,78	50,13	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2849	0,7118
Северный Крым	ГРС - Красноперекопек	18.02.2026 № 12-п	-35,6	-28,7	-3,0	34,75	50,12	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2817	0,7110
Северный Крым	ГРС - Джанкой	11.02.2026 № 10-п	-39,8	-29,2	+4,1	34,74	50,11	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2799	0,7107
Западный Крым	ГРС - Задорное	17.02.2026 № 11-п	-13,2	-11,5	0,0	33,88	48,68	отс.	менее 0,010	менее 0,010	0,0111	0,9888	0,7167
Западный Крым	ГРС-Саки	19.02.2026 № 13-п	-42,4	-28,4	0,0	35,19	50,32	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,3561	0,7225
Западный Крым	ГРС - Раздольное	06.02.2026 № 9-п	-27,3	-24,9	+9,0	34,84	50,16	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2995	0,7132
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	12.02.2026 № 29	-21,6	-17	+7,4	34,76	50,12	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2824	0,7111
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	25.02.2026 № 34	-27,8	менее 30,0	+23,0	34,73	50,11	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2749	0,7104
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	04.02.2026 № 20	-38,3	-27	-2,0	34,78	50,13	отс.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2844	0,7118

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТП"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94



А.Ю. Можаровский