

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за сентябрь 2026 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °C	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °C	Температура газа, °C	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Интенсивность запаха, балл
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м³	Масса метанисеи (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м³	Масса меркптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м³	Моларная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Моларная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %			
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	07.09.2026 № 112	-44.2	-21.6	+15.0	35.09	50.30	отс.	0.023	менее 0,010	0.0040	0.3333	0.7192	4	
Западный Крым	ГРС - Задорное	15.09.2026 № 61-п	-0.3	-14.0	+18.0	34.01	48.80	отс.	менее 0,010	менее 0,010	0.0099	0.9382	0.7185	-	
Западный Крым	ГРС-Саки	25.09.2026 № 64-п	-40.9	-30.5	+11.0	35.25	50.42	отс.	0.036	менее 0,010	0.0036	0.3410	0.7219	4	
Западный Крым	ГРС - Нива	03.09.2026 № 60-п	-27.0	-14	+36.0	35.25	50.39	отс.	0.023	менее 0,010	0.0039	0.3550	0.7226	4	
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	16.09.2026 № 120	-28.7	-18.2	+19.7	35.24	50.38	отс.	0.023	менее 0,010	0.0033	0.3665	0.7227	4	
Северный Крым	ГРС-Джанкой	22.09.2026 № 62-п	-3.7	-4.3	+19.0	33.32	49.26	отс.	0.023	менее 0,010	0.0120	0.0854	0.6784	4	
Северный Крым	ГРС-Новопавловка	29.09.2026 № 63-п	-16.8	-2.6	+19.0	35.29	50.41	отс.	0.023	менее 0,010	0.0033	0.3721	0.7239	4	
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	03.09.2026 № 114	-36.5	-5.9	+21.0	35.19	50.35	отс.	0.023	менее 0,010	0.0043	0.3514	0.7215	4	

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Черная Н.В.
тел.-66-96-94



А.Ю. Можаровский