

# Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети" за декабрь 2025 г.

| Расположение объектов | Место отбора          | Дата отбора, № пасп. | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °C | Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °C | Температура газа, °C | Физико-химические параметры газа при стандартных условиях         |                                                          |                                                           |                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                   |                                       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                       |                      |                                                                |                                                                         |                      | Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м³ | Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м³ | Масса метанисеи (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м³ | Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м³ | Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м³ | Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 % | Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 % | Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008) |
| Центральный Крым      | ГРС-1 Симферополь     | 04.12.2025 № 216     | -44,1                                                          | менее 30,0                                                              | + 2,0                | 34,80                                                             | 50,15                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | менее 0,005                                             | 0,2846                                                            | 0,7117                                |
| Центральный Крым      | ГРС-3 Симферополь     | 05.12.2025 № 219     | -44,0                                                          | менее 30,0                                                              | +4,0                 | 34,80                                                             | 50,15                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | 0,0051                                                  | 0,2862                                                            | 0,7118                                |
| Северный Крым         | ГРС - Красноперекопск | 08.12.2025 № 82-п    | -36,2                                                          | -29,6                                                                   | + 3,0                | 34,79                                                             | 50,14                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | менее 0,005                                             | 0,2851                                                            | 0,7116                                |
| Северный Крым         | ГРС - Джанкой         | 29.12.2025 № 88-п    | -39,3                                                          | -34,4                                                                   | +5,0                 | 34,78                                                             | 50,09                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | 0,0191                                                  | 0,3029                                                            | 0,7129                                |
| Западный Крым         | ГРС - Задорное        | 15.12.2025 № 84-п    | -11,6                                                          | -10,2                                                                   | +4,0                 | 33,93                                                             | 48,68                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | 0,0097                                                  | 1,0397                                                            | 0,7191                                |
| Западный Крым         | ГРС-Саки              | 24.12.2025 № 230     | -43,0                                                          | менее 30,0                                                              | + 3,8                | 34,90                                                             | 50,20                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | 0,0053                                                  | 0,3160                                                            | 0,7144                                |
| Западный Крым         | ГРС - Раздольное      | 09.12.2025 № 83-п    | -26,8                                                          | -19,1                                                                   | + 13,0               | 34,81                                                             | 50,16                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | менее 0,005                                             | 0,2802                                                            | 0,7118                                |
| Восточный Крым        | ГРС - Нижнегорский    | 25.12.2025 № 229     | -24,9                                                          | -22,6                                                                   | + 10,5               | 34,91                                                             | 50,20                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | 0,0046                                                  | 0,3168                                                            | 0,7145                                |
| Восточный Крым        | ГРС-2 Керчь           | 17.12.2025 № 225     | -40,2                                                          | менее 30,0                                                              | +24,7                | 34,80                                                             | 50,10                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | 0,0150                                                  | 0,2933                                                            | 0,7134                                |
| Южный Крым            | ГРС - Бахчисарай      | 02.12.2025 № 217     | -42,9                                                          | менее 30,0                                                              | +6,0                 | 34,80                                                             | 50,15                                                    | отс.                                                      | 0,010                                                             | менее 0,010                                                | менее 0,005                                             | 0,2862                                                            | 0,7118                                |

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94



А.Ю. Можаровский