


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за февраль 2025 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воле при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанов (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	14.02.2025 № 29	-40,6	-23,3	+3,8	34,93	50,21	отс.	0,01	менее 0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,3132	0,7152
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	05.02.2025 № 21	-48,8	менее -30,0	-1,0	34,81	50,15	отс.	0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,3019	0,7123	
Северный Крым	ГРС - Красноперекосек	28.02.2025 №16-п	-30,9	-30,8	-3,0	35,21	50,31	отс.	0,01	менее 0,010	менее 0,005	0,3647	0,7234	
Северный Крым	ГРС - Джанкой	27.02.2025 №15-п	-43,4	-23,8	+7,3	34,87	50,17	отс.	0,01	менее 0,01	0,0057	0,3066	0,7138	
Западный Крым	ГРС - Задорное	21.02.2025 №14-п	-17,9	-17,5	-2,0	33,94	48,69	отс.	0,01	менее 0,01	0,0089	1,0339	0,7188	
Западный Крым	ГРС-Саки	07.02.2025 № 24	-27,2	-18,6	+1,0	35,13	50,29	отс.	0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,3422	0,7210	
Западный Крым	ГРС - Раздольное	26.02.2025 №12-п	-2,9	-3,3	+8,0	35,18	50,30	отс.	0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,3540	0,7226	
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	25.02.2025 №36	-28,0	-16,4	+7	34,87	50,18	отс.	0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,3068	0,7136	
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	17.02.2025 № 31	-50,8	менее -30,0	+21,6	34,88	50,19	отс.	0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,3062	0,7138	
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	06.02.2025 № 22	-48,5	менее -30,0	+0	34,81	50,15	отс.	0,01	менее 0,010	менее 0,005	0,3022	0,7122	

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТП"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94



А.Ю. Можаровский