

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за май 2026 г.**

| Расположение объектов | Место отбора | Дата отбора, № пасп. | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С | Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С | Температура газа, °С | Физико-химические параметры газа при стандартных условиях | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|---|----------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|----------------------------|
| | | | | | | Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³ | Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³ | Масса метанисеи (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м ³ | Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м ³ | Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м ³ | Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 % | Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 % | Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008) | Интенсивность запаха, балл |
| Центральный Крым | ГРС-3 Симферополь | 08.05.2026 № 73 | -39,6 | -14,6 | +6,0 | 34,95 | 50,22 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | 0,0070 | 0,3156 | 0,7158 | 3 |
| Северный Крым | ГРС - Красноперекопск | 19.05.2026 № 38-п | -31,9 | -12,9 | +4,6 | 35,06 | 50,29 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | менее 0,005 | 0,3501 | 0,7179 | 3 |
| Северный Крым | ГРС - Джанкой | 15.05.2026 № 37-п | -15,7 | -8,0 | +21,6 | 34,35 | 49,88 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | 0,0073 | 0,2300 | 0,7020 | 3 |
| Западный Крым | ГРС - Задорное | 13.05.2026 № 35-п | -5,0 | -1,1 | +9,0 | 33,97 | 48,72 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | 0,0095 | 1,0046 | 0,7189 | 3 |
| Западный Крым | ГРС-Саки | 28.05.2026 № 43-п | -37,7 | -20,1 | +11,0 | 35,15 | 50,35 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | менее 0,005 | 0,3526 | 0,7202 | 3 |
| Западный Крым | ГРС - Раздольное | 27.05.2026 № 42-п | -23,4 | -10,5 | +21,0 | 35,04 | 50,29 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | менее 0,005 | 0,3462 | 0,7176 | 3 |
| Восточный Крым | ГРС - Нижнегорский | 14.05.2026 № 77 | -23,5 | -14,3 | +13,5 | 35,04 | 50,27 | отс. | 0,014 | менее 0,010 | менее 0,005 | 0,3300 | 0,7176 | 3 |
| Восточный Крым | ГРС-2 Керчь | 25.05.2026 № 81 | -36,7 | -12,7 | +25,5 | 35,04 | 50,29 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | менее 0,005 | 0,3444 | 0,7175 | 3 |
| Южный Крым | ГРС - Бахчисарай | 07.05.2026 № 71 | -41,1 | -22,7 | +6,0 | 34,97 | 50,24 | отс. | 0,010 | менее 0,010 | менее 0,005 | 0,3147 | 0,7161 | 3 |



Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94

А.Ю. Можаровский