


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за май 2025 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369) не менее 31,8 МДж/м³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369) 41,2-54,5 МДж/м³	Масса метаномесей (по ГОСТ 22387,4), не более 0,001 г/м³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2) не более 0,036 г/м³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2) не более 0,02 г/м³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	07.05.2025 № 91	-24,6	-20,1	+7,0	35,13	50,33	отс.	0,010	менее 0,01	менее 0,005	0,3536	0,7199
Северный Крым	ГРС - Красноперекопск	30.05.2025 №38-п	-33,3	-14,8	+ 7,0	35,06	50,29	отс.	0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,3451	0,7182
Северный Крым	ГРС - Джанкой	29.05.2025 №37-п	-5,7	-6,7	+24,2	34,52	49,95	отс.	0,010	менее 0,01	0,0133	0,2642	0,7064
Западный Крым	ГРС - Задорное	28.05.2025 №36-п	-	-	-	33,97	48,74	отс.	0,010	менее 0,01	0,0088	0,9820	0,7184
Западный Крым	ГРС-Саки	27.05.2025 № 94	-39,1	-29,0	+ 10,0	35,10	50,32	отс.	0,010	менее 0,01	менее 0,005	0,3490	0,7192
Западный Крым	ГРС - Раздольное	21.05.2025 № 34-п	-	-	+17,0	35,12	50,33	отс.	0,010	менее 0,01	менее 0,005	0,3425	0,7194
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	23.05.2025 № 93	-24,1	-10,1	+18,7	35,12	50,32	отс.	0,010	менее 0,01	менее 0,005	0,3539	0,7196
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	14.05.2025 № 82	-24,4	-17,9	+19,8	35,13	50,33	отс.	0,010	менее 0,01	менее 0,005	0,3492	0,7198
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	19.05.2025 № 84	-24,7	-21,0	+12	35,15	50,34	отс.	0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,3453	0,7202

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94



А.Ю. Можаровский