


Сертификат качества газа **поданного ГУП РК "Крымгазсети"**
за апрель 2025 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № исп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °C	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °C	Температура газа, °C	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса механической смеси (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	09.04.2025 № 63	-44,1	-23,1	+2,0	34,83	50,17	отс.	менее 0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,2929	0,7126
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	04.04.2025 № 62	-42,6	-21,8	-1,0	34,83	50,17	отс.	менее 0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,2895	0,7125
Северный Крым	ГРС - Красноперекоск	28.04.2025 №28-п	-43,1	-23,3	+2,0	34,80	50,15	отс.	0,017	менее 0,010	менее 0,005	0,2970	0,7117
Северный Крым	ГРС - Джанкой	25.04.2025 №27-п	-14,4	-14,7	+12,5	34,48	49,95	отс.	0,017	менее 0,01	0,0113	0,2524	0,7049
Западный Крым	ГРС - Задорное	30.04.2025 №30-п	-4,5	-1,6	+5,0	33,96	48,72	отс.	0,017	менее 0,01	0,0086	1,0020	0,7186
Западный Крым	ГРС-Саки	15.04.2025 № 69	-43,6	-27,9	+4,7	34,90	50,20	отс.	0,017	менее 0,01	менее 0,005	0,3034	0,7143
Западный Крым	ГРС - Раздольное	29.04.2025 № 29-п	-43,5	-26,7	+12,0	34,72	50,11	отс.	0,017	менее 0,01	менее 0,005	0,2844	0,7099
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	07.04.2025 № 66	-27,1	-17,9	+9,0	34,83	50,17	отс.	менее 0,01	менее 0,01	менее 0,005	0,2916	0,7125
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	16.04.2025 № 70	-43,8	-22,6	+23,3	34,87	50,19	отс.	0,017	менее 0,01	менее 0,005	0,2934	0,7133
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	02.04.2025 № 59	-45,6	менее -30,0	+4	34,82	50,16	отс.	0,017	менее 0,010	менее 0,005	0,2922	0,7124

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94



А.Ю. Можаровский