


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за декабрь 2024 г.**

| Расположение объектов | Место отбора | Дата отбора, № паст. | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С | Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С | Температура газа, °С | Физико-химические параметры газа при стандартных условиях | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³ | Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³ | Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³ | Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³ | Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³ | Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 % | Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 % | Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008) |
| Центральный Крым | ГРС-3 Симферополь | 06.12.2024 № 27 | -38.4 | -28.1 | +3.0 | 34.78 | 50.14 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.005 | 0.2829 | 0.7115 |
| Северный Крым | ГРС - Красноперекоск | 16.12.2024 № 14-п | -30.1 | -20.7 | 0 | 34.76 | 50.12 | отс. | менее 0.01 | менее 0.010 | менее 0.005 | 0.2854 | 0.7112 |
| Северный Крым | ГРС - Джанкой | 26.12.2024 № 18-п | -38.4 | -38.6 | +5.0 | 34.67 | 50.06 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | 0.0091 | 0.2643 | 0.7092 |
| Западный Крым | ГРС - Задорное | 27.12.2024 № 19-п | -14.7 | -13.0 | 0 | 33.95 | 48.71 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | 0.0086 | 1.0110 | 0.7186 |
| Западный Крым | ГРС-Саки | 04.12.2024 № 24 | -33.2 | -24.3 | +4 | 35.08 | 50.28 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.005 | 0.3254 | 0.7190 |
| Западный Крым | ГРС - Раздольное | 25.12.2024 № 17-п | -13.2 | -10.3 | +12.0 | 35.07 | 50.27 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.005 | 0.3281 | 0.7191 |
| Восточный Крым | ГРС - Нижегородский | 10.12.2024 № 30 | -22.2 | -14.2 | +12 | 34.78 | 50.14 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.005 | 0.2819 | 0.7115 |
| Восточный Крым | ГРС-2 Керчь | 18.12.2024 № 38 | -37.6 | -26.8 | +22 | 34.75 | 50.11 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | 0.0050 | 0.2840 | 0.7110 |
| Южный Крым | ГРС - Бахчисарай | 05.12.2024 № 25 | -42.2 | -30.0 | +3 | 34.78 | 50.14 | отс. | менее 0.01 | менее 0.01 | менее 0.005 | 0.2812 | 0.7115 |

Начальник отдела учета газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ"

исп. Лушников Р.А тел.-66-47-21



Общество с ограниченной ответственностью
"Черномортрансгаз"
Отдел учёта газа и
газового конденсата



А.Ю. Можаровский