

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за январь 2025 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № исп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса мексипмессей (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода 1 % (по ГОСТ 31371,3), не более	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	09.01.2025 № 3	-33.1	-21.9	+3.8	34.83	50.16	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.3024	0.7128
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	10.01.2025 № 2	-39.8	-28.3	-1.0	34.83	50.15	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.3019	0.7128
Северный Крым	ГРС - Красноперекопск	30.01.2025 №7-п	-35.4	-27.4	1.0	34.74	50.11	отс.	менее 0.01	менее 0.010	менее 0.005	0.2788	0.7104
Северный Крым	ГРС - Джанкой	23.01.2025 №5-п	-37.7	-27.8	7.3	34.57	49.80	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0829	0.2829	0.7125
Западный Крым	ГРС - Задорное	15.01.2025 №3-п	-16.0	-14.7	-1.0	33.95	48.71	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0087	1.0097	0.7185
Западный Крым	ГРС-Саки	20.01.2025 № 9	-31.1	-27.3	+ 1.4	35.09	50.27	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.3351	0.7198
Западный Крым	ГРС - Раздольное	31.01.2025 №8-п	-13.5	-11.4	+ 11.0	35.11	50.28	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.3409	0.7204
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	28.01.2025 №16	-26.3	-17.4	+9	34.77	50.12	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2886	0.7112
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	15.01.2025 № 7	-38.8	-28.6	+22	34.83	50.15	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.3020	0.7128
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	22.01.2025 № 11	-42.4	менее -30.0	+0	34.87	50.18	отс.	менее 0.01	менее 0.010	менее 0.005	0.3055	0.7139

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Чёрная Н.В. тел.-66-96-94

Общество с ограниченной ответственностью

"Черномортрансгаз"

Отдел учёта газа и
газового конденсата

А.Ю. Можаровский