

Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за март 2025 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31.8 МДж/м3	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м3	Масса мехпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м3	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м3	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м3	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	14.03.2025 № 47	-22,9	-15,7	+4,0	34,78	50,14	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0,2851	0,7114
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	06.03.2025 № 40	-44,4	-25,6	-5,0	34,86	50,18	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0,3011	0,7134
Северный Крым	ГРС - Красноперекопск	28.03.2025 №22-п	-32,6	-30,8	0,0	34,85	50,17	отс.	0.01	менее 0.010	менее 0.005	0,2967	0,7131
Северный Крым	ГРС - Джанкой	12.03.2025 №20-п	-33,5	-35,0	+12,5	34,63	50,05	отс.	0.01	менее 0.01	0,0056	0,2617	0,7082
Западный Крым	ГРС - Задорное	21.03.2025 №21-п	-15,6	-15,4	+6,0	33,95	48,70	отс.	0.01	менее 0.01	0,0082	1,0199	0,7187
Западный Крым	ГРС-Саки	17.03.2025 № 49	-44,1	менее -30,0	+2,6	34,86	50,18	отс.	0.01	менее 0.01	менее 0.005	0,2926	0,7133
Западный Крым	ГРС - Раздольное	10.03.2025 №19-п	-39,0	-41,1	+9,0	35,19	50,30	отс.	0.01	менее 0.01	менее 0.005	0,3669	0,7231
Восточный Крым	ГРС - Нижнеторский	10.03.2025 №43	-28,3	-16,3	+7	34,87	50,18	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0,3026	0,7136
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	25.03.2025 № 54	-24,1	менее -30.0	+23,6	34,82	50,16	отс.	0.01	менее 0.01	менее 0.005	0,2926	0,7124

Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	06.03.2025 № 41	-46,3	Менее -30.0	-2	34,84	50,16	отс.	0.01	Менее 0.010	0.0051	0,2972	0,7130
------------	------------------	--------------------	-------	----------------	----	-------	-------	------	------	----------------	--------	--------	--------

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

ист. Шувалова О.В. тел.-66-96-94

Общество с ограниченной ответственностью
"Черномортрансгаз"
Отдел учёта газа и
газового конденсата

А.Ю. Можаровский