

Сертификат качества газа **поданного ГУП РК "Крымгазсети"**
за ноябрь 2025 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м³	Масса метансесей (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	07.11.2025 № 197	-43,0	-28,2	+ 3,0	34,86	50,19	отс.	0,013	менее 0,010	0,0051	0,2876	0,7131
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	10.11.2025 № 200	-41,6	менее 30,0	+7,0	34,86	50,18	отс.	0,013	менее 0,010	менее 0,005	0,2921	0,7131
Северный Крым	ГРС - Краснопереконск	28.11.2025 № 81-п	-31,0	-25,4	+ 5,0	34,85	50,18	отс.	менее 0,010	менее 0,010	0,0043	0,2887	0,7129
Северный Крым	ГРС - Джанкой	18.11.2025 № 78-п	-2,4	-0,6	+15,0	33,96	48,73	отс.	0,010	менее 0,010	0,0091	0,9945	0,7184
Западный Крым	ГРС - Задорное	18.11.2025 № 78-п	-2,4	+0,6	+15,0	33,96	48,73	отс.	0,010	менее 0,010	0,0091	0,9945	0,7184
Западный Крым	ГРС-Саки	20.11.2025 № 208	-42,2	менее 30,0	+ 9,6	34,87	50,20	отс.	0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2956	0,7133
Западный Крым	ГРС - Раздольное	07.11.2025 № 77-п	-24,6	-20,8	+ 15,0	34,82	50,17	отс.	0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2820	0,7122
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	14.11.2025 № 205	-24,6	-19,1	+ 14,3	34,87	50,20	отс.	0,013	менее 0,010	менее 0,005	0,2960	0,7133
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	17.11.2025 № 206	-37,1	-26,5	+17,6	34,89	50,21	отс.	0,010	менее 0,010	менее 0,005	0,2988	0,7138
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	06.11.2025 № 198	-40,7	-27,6	+8,0	34,86	50,19	отс.	0,013	менее 0,010	менее 0,005	0,2926	0,7131

Начальник отдела учета газа и газового конденсата

ООО "ЧТГ"

исп. Шувалова О.В. тел.-66-96-94



А.Ю. Можаровский